

## Valori indicativi

### Casa unifamiliare <sup>1</sup>

	<b>CasaClima A Casa da 3 litri</b>	<b>CasaClima B Casa da 5 litri</b>	<b>Standard minimo Classe C</b>
Pareti	0,1 – 0,2	0,15 – 0,25	0,25 – 0,4
Tetto	0,1 - 0,2	0,15 – 0,25	0,25 – 0,35
Solaio verso la cantina o aderente al suolo	0,2 – 0,3	0,25 – 0,35	0,4 – 0,6
Vetrata Ug	≤ 1,0	≤ 1,2	≤ 1,4
Finestra Uw	≤ 1,3	≤ 1,5	≤ 1,6
Ventilazione controllata con recupero del calore dall'aria di scarico	normalmente necessaria	non necessaria	non necessaria

### Casa plurifamiliare <sup>2</sup>

	<b>CasaClima A Casa da 3 litri</b>	<b>CasaClima B Casa da 5 litri</b>	<b>Standard minimo Classe C</b>
Pareti	0,15 – 0,25	0,2 – 0,3	0,3 – 0,45
Tetto	0,1 - 0,2	0,15 – 0,25	0,25 – 0,4
Solaio verso la cantina o aderente al suolo	0,25 – 0,35	0,3 – 0,5	0,5 – 0,7
Vetrata Ug	≤ 1,0	≤ 1,2	≤ 1,4
Finestra Uw	≤ 1,3	≤ 1,5	≤ 1,6
Ventilazione controllata con recupero del calore dall'aria di scarico	normalmente necessaria	non necessaria	non necessaria

**Non solo la scelta di materiali adatti garantisce lo standard CasaClima, ma sono rilevanti anche la compattezza, l'orientamento di un edificio, ecc.**

1) I valori U sono stati calcolati in base ad una casa unifamiliare con le seguenti caratteristiche:

Superficie lorda dei piani:	240 m <sup>2</sup> (netto 193)
Volume lordo:	660 m <sup>3</sup>
Superficie delle finestre verso sud:	30 % della facciata
Superficie delle finestre verso est/ovest:	20 % della facciata
Superficie delle finestre verso nord:	10 % della facciata

2) I valori U sono stati calcolati in base ad una casa plurifamiliare con le seguenti caratteristiche:

Superficie lorda dei piani:	405 m <sup>2</sup> (netto 325)
Volume lordo:	1223 m <sup>3</sup>
Superficie delle finestre verso sud:	30 % della facciata
Superficie delle finestre verso est/ovest:	20 % della facciata
Superficie delle finestre verso nord:	10 % della facciata